



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000296-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.02.2005
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.12.2018
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH.VE TIC.AŞ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ORG.SAN.BÖL. OĞUZ C. NO:6 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ANKARA ANADOLU ORG. SAN. BÖL. DUMPLUPINAR CAD. NO:8 MALİKÖY SINCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000296-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ULUSOY ELECTRIC
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-202 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni Bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi / 30.04.2008



BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YÜKSEK GERİLİM/ALÇAK GERİLİM PREFABRİK TRANSFORMATÖR VE DAĞITIM MERKEZLERİ (BETON TRAFİKOŞKLERİ)
MODEL: UBET,UNBET
İÇ ARK SINIFI: IAC-A, IAC-B
ANMA GERİLİMİ: 36kV'A KADAR(36kV DAHİL)
KISA SÜRELİ BEYAN AKIMI: 16/40kA, 1sn
BOYUTLAR:
UBET
GENİŞLİK:2500-3250-3650-4350-5350-6150-6400-7200mm (1600kVA'YA KADAR)(IP 23D)
DERİNLİK: 2500mm

e-imzalı/e-signed

24.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahnif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000296-TSE-03/02nolu belge devamı) : ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH.VE TİC.AŞ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-202 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
Bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi
/ 30.04.2008

YÜKSEKLİK: 3650mm

UNBET
GENİŞLİK:5500-6570mm(1000kVA'YA KADAR)(IP 22D)
DERİNLİK:2650mm
YÜKSEKLİK:3280mm

e-imzalı/e-signed

24.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=x8c8kdin> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2