



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 000296-TSE-01/05  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 19.02.2008  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 01.07.2024  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER* ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** AHİ EVRAN OSB MAH. OĞUZ CAD. ULUSOY ELEKTİRİK NO:6  
*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER* SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CADDESİ NO:6 SİNCAN  
*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* ANKARA / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 000296-TSE-01/04  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** ULUSOY ELECTRIC  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 62271-200 / 25.04.2013  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*



METAL MAHAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ  
MODEL:

- UMC-12 Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi
- UMC-12 Sigortalı Giri Çıkış Hücresi
- UMC-12 Gerilim Trafo Hücresi
- UMC-12 Kesicili Giriş Çıkış Hücresi
- UMC-12 Kablo Bağlantı Hücresi
- UMC-12 Kesicili Bara Bölme Hücresi
- UMC-12 Akım Ölçü Bara Yükseltme Hücresi
- UMC-12 Akım Gerilim Ölçü Hücresi
- UMC-12 Bara Yükseltme Hücresi
- UMC-24 Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi
- UMC-24 Sigortalı Giri Çıkış Hücresi

e-imzalı/e-signed

27.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(000296-TSE-01/05nolu belge devamı) : ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

UMC-24 Gerilim Trafo Hücresi  
UMC-24 Kesicili Giriş Çıkış Hücresi  
UMC-24 Kablo Bağlantı Hücresi  
UMC-24 Kesicili Bara Bölme Hücresi  
UMC-24 Akım Ölçü Bara Yükseltme Hücresi  
UMC-24 Akım Gerilim Ölçü Hücresi  
UMC-24 Bara Yükseltme Hücresi  
UMC-36 Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi  
UMC-36 Sigortalı Giriş Çıkış Hücresi  
UMC-36 Gerilim Trafo Hücresi  
UMC-36 Kesicili Giriş Çıkış Hücresi  
UMC-36 Kablo Bağlantı Hücresi  
UMC-36 Kesicili Bara Bölme Hücresi  
UMC-36 Akım Ölçü Bara Yükseltme Hücresi  
UMC-36 Akım Gerilim Ölçü Hücresi  
UMC-36 Bara Yükseltme Hücresi  
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: (7.2 – 12 - 17.5) - 36 kV / 3 Faz  
ANMA AKIMI: 630 A, 1250, 2500 A  
KUTUP SAYISI: 3  
PANO SINIFI: LSC2B/PM  
ERİŞİM SEVİYESİ: A-FLR  
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 25 kA / 1sn  
TEPE AKIMI : 63 kA  
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 31.5 kA / 3sn  
TEPE AKIMI : 80 kA

MODEL: HAVA YALITIMLI OLANLAR:  
HMH36-01 YÜK AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ  
HMH36-02 YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA FONKSİYONEL BİRİMİ  
HMH36-03 GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ  
HMH36-04 KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ  
HMH36-05 BARA BAĞLAMA(KUPLAJ) FONKSİYONEL BİRİMİ  
HMH36-06 AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ  
HMH36-14 KESİCİLİ GERİLİM TRAFOLU GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ  
GAZ YALITIMLI OLANLAR (RMU):  
LBS 36-01 YÜK AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ  
FLBS 36-02 YÜK AYIRICILI SİGORTALI TRAFÖ KORUMA HÜCRESİ  
CBSG-36, KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ VE TRAFÖ KORUMA HÜCRESİ  
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.  
ANMA AKIMI: 630 A. -1250 A  
KUTUP SAYISI: 3 C36-F (2 Y+1 SY),

e-imzalı/e-signed

27.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**(000296-TSE-01/05nolu belge devamı) : ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

KOMPAKT HÜCRE ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.  
ANMA AKIMI: 630 A. -1250 A  
KUTUP SAYISI: 3  
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 16 kA./1 sn  
TEPE AKIMI : 40 kA  
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 20 kA/ 1 sn  
TEPE AKIMI : 50 kA  
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 25 kA/ 3 sn  
TEPE AKIMI : 63 kA  
(KD:10.05.2022)

*e-imzalı/e-signed*

27.02.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

