



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000296-TSE-12/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.01.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.12.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH.VE TİC.AŞ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ORG.SAN.BÖL. OĞUZ C. NO:6 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CADDESİ NO:6 SINCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000296-TSE-12/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ULUSOY ELECTRIC
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-100 / 26.04.2004
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
MODEL: USFB-36R
TİP: SF6 GAZLI
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.
ANMA AKIMI: 630 A.-1250A
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 16 kA/3sn,20 kA/3sn
ANMA FREKANSI: 50 Hz.
KUTUP SAYISI: 3
MEKANİZMA TİPİ: YANDAN MEKANİZMALI
KULLANMA YERİNE GÖRE: DAHİLİ TİP, E1,C2,M2, -5°C SINIFI

NOT:

e-imzalı/e-signed

09.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE KAPSAMI (000296-TSE-12/03nolu belge devamı): ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH.VE TİC.AŞ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-100 / 26.04.2004

- TEK KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILAMAZ (MADDE 6.111.5.3)
 - KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ (MADDE 6.111.5.3)
 - ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ
- YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
MODEL: F-VU36
TİP: VAKUMLU KESİCİ
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.
ANMA AKIMI: 1250 A
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 25 kA/1sn
ANMA FREKANSI: 50 Hz.
KUTUP SAYISI: 3
MEKANİZMA TİPİ: ÖNDEN MEKANİZMALI
KULLANMA YERİNE GÖRE: DAHİLİ TİP, E2,C2,M1, -25°C SINIFI
NOT 1: KABLO ŞARJ AKIMI KESME DENEYLERİ(6.111.5.1) YAPILMIŞTIR. (ZORUNLU OLMAYAN TİP DENEYİ)
- NOT 2:
- TEK KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILAMAZ (MADDE 6.111.5.3)
- KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ (MADDE 6.111.5.3)
- ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ
(KD 03.01.2017)

e-imza/e-signed

09.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312 416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

