



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000296-TSE-02/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	27.12.2013
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	24.09.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH.VE TİC.AŞ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ORG.SAN.BÖL. OĞUZ C. NO:6 SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CADDESİ NO:6 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000296-TSE-02/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ULUSOY ELECTRIC
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60335-1:2012(EN) / Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar / 12.04.2012
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

ARGU24-18 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ, 220-240 V, 50 Hz, GİRİŞ GÜÇÜ 144 W, ÇIKIŞ GERİLİMİ 24 DC, ÇIKIŞ AKIMI 5 A, I SINIFI, IPX0, 19 Ah DAHİLİ AKÜLÜ, SABİT, GÖZETİMSİZ, DC GERİLİM KAYNAĞI (REDRESÖR)

-ARGU24-12 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ, 220-240 V, 50 Hz, GİRİŞ GÜÇÜ 144 W, ÇIKIŞ GERİLİMİ 24 DC, ÇIKIŞ AKIMI 5 A, I SINIFI, IPX0, SABİT, 12,5 Ah DAHİLİ AKÜLÜ, GÖZETİMSİZ, DC GERİLİM KAYNAĞI (REDRESÖR)

- ARGU24-07 MODEL, GİRİŞ GERİLİMİ, 220-240 V, 50 Hz, GİRİŞ GÜÇÜ 144 W, ÇIKIŞ GERİLİMİ 24 DC, ÇIKIŞ AKIMI 5 A, I SINIFI, IPX0, 7,5 Ah DAHİLİ AKÜLÜ, SABİT, GÖZETİMSİZ, DC GERİLİM KAYNAĞI (REDRESÖR)

e-imzalı/e-signed

24.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yeminin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Tel: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ios7s4r9> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1